

Esclarecimentos Concorrência 01/2024

Multi Construções Ltda <multiconstrucoesltada@gmail.com>

Qui, 09/05/2024 09:27

Para:CPL <CPL@jfpb.jus.br>

Some people who received this message don't often get email from multiconstrucoesltada@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Cuidado: E-mail de remetente externo. Verifique o remetente do e-mail e somente clique em links ou abra anexos que você tem certeza que são seguros. Na dúvida, reporte ao Núcleo de Tecnologia da Informação. nti@jfpb.jus.br

Bom dia!

Prezados,

Adquirimos o edital da concorrência 01/2024, cujo objeto é a contratação da obra de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais referentes ao edifício-sede da Subseção Judiciária de Sousa/PB, porém, ao analisar a planilha orçamentária nos deparamos com algumas dúvidas para elaboração de nossa proposta:

- 1- Qual a especificação do forro acústico mineral, pois, para que possamos orçar necessitamos de saber qual a absorção acústica do mesmo?
- 2- Seria possível o envio dos projetos elétrico e climatização?
- 3- Na planilha Sintética e no mapa de cotações indica o fornecimento e instalação de um gerador de 12 KVA, porém, nas composições de preços unitários indica que será entre 210 e 220 KVA, qual devemos considerar?

Além das dúvidas com relação para elaboração da proposta comercial existe também na qualificação técnica:

Está sendo exigido para qualificação técnica dois itens que, no entendimento desta empresa, estão equivocados:

6.1 - Fornecimento e instalação de sistema de climatização tipo VRF ou equivalente - TR 60

Questionamento: Se na planilha está indicando que a capacidade do sistema VRT a ser instalado somados será de 162 HP (Cavalo-vapor) e se convertermos essa quantidade para TR (Tonelada Refrigeração) então a quantidade total de TR será de 34,35 TRs, então para a qualificação técnica deveria ser exigida no máximo 50% da quantidade total a ser instalada que é de 17,17 TRs.

Diante do exposto solicito esclarecimentos.

Sem mais para o momento,

Att.:

MULTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Francisco Arnaud Diniz Junior

Sócio / Diretor
(83) 99661-5728