



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB
Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REGISTROS DA SITUAÇÃO DOS AMBIENTES – SUBESTAÇÃO E SALA DO GERADOR - MANUTENÇÃO - JFPB

OBJETO: Registros fotográficos das salas da Subestação e Gerador, com pontos pertinentes referentes à realização de manutenção. Localizadas na área externa do edifício-sede da JFPB – João Pessoa.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

- SUBESTAÇÃO**



**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
PARA CONTROLE DA
TEMPERATURA**



**REVER A TROCA OU DESATIVAÇÃO
DO DISJUNTOR INATIVO**



**RECOLOCAÇÃO DA PLACA
METÁLICA DE PROTEÇÃO DA
FIAÇÃO**



**REVISÃO E MANUTENÇÃO DO
BANCO CAPACITOR**



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



**PREENCHIMENTO DO ÓLEO
UTILIZADO NO TRANSFORMADOR**



**REGISTRO DO NÍVEL DE ÓLEO DO
TRANSFORMADOR ABAIXO DO
RECOMENDADO**



**REGISTRA-SE VAZAMENTO DE
ÓLEO NO CORPO DO
TRANSFORMADOR**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB
Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

• **SALA DO GERADOR**



REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PINTURA



RENOVAÇÃO DA PINTURA E ACABAMENTOS



SUGERE-SE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS E INSETOS



SITUAÇÃO ATUAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. INDICA-SE TROCA DO MESMO



REGISTRO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL



INDICAÇÃO DA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



**REGISTRO DA DATA DE
FABRICAÇÃO DA BATERIA DO
MOTOR GERADOR**



**REGISTRO DE VAZAMENTO DE
ÓLEO DO MOTOR PELAS JUNÇÕES**



**INDICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DO
MOTOR**



**SUGERE-SE UMA LIMPEZA DA
COBERTA DA SALA DO GERADOR**



**REGISTRO DA NECESSIDADE DE
REBOCO E PINTURA**



**VERIFICAÇÃO DO NÚMERO DE
EXTINTORES DISPONÍVEIS**

João Pessoa, 13 de Setembro de 2024.
SAP – Seção de Administração Predial