



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

GABINETE DO DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO (PB-GABNA)

PARECER Nº 14/2024

EMENTA: Parecer técnico. Análise das propostas comerciais. Qualificação Técnica. Pregão Eletrônico nº 01/2024

Em atendimento ao contido no Encaminhamento da Seção de Licitações e Contratos-SLC (SEI 4116094) informo que foram analisados pela equipe de planejamento os itens 1 ao 6, considerando os documentos acostados aos autos, para emitir o presente Parecer Técnico de orientação ao julgamento da proposta de preços do certame em tela, segundo às *características dos materiais*.

1 – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. Descrição resumida do objeto

O objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA envolve o material a ser fornecido, suas especificações e quantidades, bem como os serviços agregados de INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA que são especificados na tabela abaixo:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CNAE	CATMAT	UNID.	QUANTIDADE POR ITEM	QUANTIDADE POR GRUPO

1	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Seção Judiciária da Paraíba, em João Pessoa, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	600
2	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Subseção Judiciária de Campina Grande, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	400

1

3	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Subseção Judiciária de Sousa, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	200
4	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Subseção Judiciária de Monteiro, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	100

1500

5	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Subseção Judiciária de Guarabira, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	100
6	<p>Aquisição, instalação e remoção no edifício-sede da Subseção Judiciária de Patos, de película tipo fumê com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão de visibilidade em 70,2%; • Rejeição total do infravermelho em 91,2%; • Rejeição de Ultravioleta em 99%; • SHGC em 0.39 • Coeficiente de sombreamento em 0.45; • Espessura do filme em 2mil; • Construção em 2 ply • Total de energia solar rejeitada em 61%. 	4330-4/05	104558	m ²	100

2. DA ANÁLISE TÉCNICA - GRUPO 1 (ITENS 01 ao 06):

2.1 Quanto a análise da proposta comercial (identificador nº 4116088), acostada ao PA 0004391-29.2023.4.05.7400 , apresentada pela empresa JUANILSON SILVA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 51.249.297/0001-64, temos o seguinte resultado:

A Empresa nao indicou em sua proposta as informações solicitadas pelo TR em seu item 6.3.2, d, quanto a indicação do fabricante, marca e modelo da película cotada, inclusive com o fornecimento de folder, ficha técnica e especificações emitidos pelo fabricante. **A AUSÊNCIA DESSA INFORMAÇÃO IMPOSSIBILITA AVALIAR A PROPOSTA.**

Foi anexado um boletim técnico de película da marca 3M (doc. 4116093) que corresponde a um produto para vidro AUTOMOTIVO diferente do objeto desta licitação .

2.2 Quanto a qualificação técnica da empresa (identificador nº 4116091) , empresa JUANILSON SILVA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 51.249.297/0001-64, **NÃO COMPROVOU** ao termos de qualificação exigidos na Licitação (atestados de capacidade tecnica com um quantitativo de 20% semelhante ao objeto). Os atestados apresentados correspondem a serviços diversos da licitação.

Em conclusão, a proposta da empresa JUANILSON SILVA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 51.249.297/0001-64, NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE EMERSON DE ARAÚJO MEDEIROS**, **ASSISTENTE TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS**, em 22/02/2024, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4116176** e o código CRC **0E1234B4**.